

ピクトグラム(絵文字)掲載基準

分類	ピクトグラム	ピクトグラムの説明	ピクトグラム掲載基準
駐車場		駐車場	駐車場がある
		障害者対応駐車区画	障害者等が利用できる駐車区画がある
			次のいずれにも該当するものに限る。
			①幅350cm以上 ②駐車場の外部出入口等に近い位置に設置している ③障害者等が利用できる駐車区画である旨をJIS適合図記号により表示している
敷地内通路(建物前)		平坦	建物の主な外部出入口前が平坦
		段差・階段あり	建物の主な外部出入口前に段差や階段がある
		スロープ	建物の主な外部出入口前などにスロープがある
			次のいずれにも該当するものに限る。 ①有効幅員は、120cm(階段を併設する場合にあっては90cm)以上 ②勾配は、12分の1(高低差が10cm未満の場合にあっては8分の1)以下
建物の主な外部出入口		自動ドア	建物の主な外部出入口が自動ドアである
		開き戸(手動)	建物の主な外部出入口が開き戸である *開き戸:前後方向に開く戸
		引き戸(手動)	建物の主な外部出入口が引き戸である *引き戸:横方向にスライディングする戸
トイレ		洋式トイレ	洋式トイレがある
		おむつ交換台	乳幼児のおむつを交換できる台がある トイレ内などに乳幼児のおむつを交換できる台がある。
		障害者対応トイレ	障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある 次のいずれにも該当するものに限る。
			①出入口の有効幅員は85cm以上
			②内法寸法は、長辺180cm以上で短辺120cm以上又は長辺160cm以上で短辺140cm以上
			③戸は、引き戸式又は外開き戸式
			④便器は、腰掛式
			⑤便器の両側に握りやすい形状の手すりを設置している
			⑥便器の洗浄装置は、くつぺら式、光感知式等操作が容易なもの
			⑦トイレの出入口に、車いすで利用できることを表示している
		オストメイト対応トイレ	オストメイト対応トイレがある オストメイト(人工肛門又は人工膀胱を使用している人)が利用できるトイレで、下記①～⑤及び⑦を備えたトイレ、又は、⑥及び⑦を備えたトイレがある。
			①フラッシュバルブ式汚物流し ②シャワー又は水栓 ③腹部を写すための鏡 ④装着具を置くための棚又は台(汚物流しの配管台でも可) ⑤衣服を掛けるための設備(フック等) ⑥洋式便器にパウチ・しびんなどの洗浄装置を付けた簡易設備 ⑦トイレの出入口に、オストメイトが利用できるトイレであることを表示している
		介護ベッド	大人も利用できる介護ベッドがある 大人のおむつ交換などができる大型の介護ベッド(120cm程度以上)がある。

分類	ピクトグラム	ピクトグラムの説明	ピクトグラム掲載基準
誘導案内		視覚障害者誘導用ブロック 敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある	建物出入口等に誘導するためや、注意を喚起するための視覚障害者誘導用ブロックが敷地内通路や建物内部にある。
		音声誘導・音声案内 音声誘導装置や音声案内装置がある	視覚障害者を誘導するためのチャイムや音声により誘導や案内するための設備（赤外線・電波・磁気等の設備）がある。
		点字案内板 点字による触知案内板がある	施設の案内をするための点字による表示をした触知案内板がある。
		受付案内 受付案内所がある	有人または無人の施設全体の受付案内所又は窓口がある。
昇降設備		エレベーター 一般用のエレベーターがある	
		車いす使用者対応エレベーターがある	次のいずれにも該当するものに限る。
			①かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、80cm以上
			②かごの大きさは、間口140cm以上で奥行135cm以上
			③かごの平面形状は、車いすの転回が可能なもの
			④乗り場のボタンは、高さ80cmから110cmまで程度の位置に設置している
		⑤かご内の高さ80cmから110cmまで程度の位置に車いすを使用する者が利用しやすい専用の操作盤を設置している	
		⑥かご内に戸の開閉状態を確認することができる鏡を設置している	
		⑦かご内の左右両面の側板の高さ75cmから85cmまで程度の位置に握りやすい形状の手すりを設置している	
		点字表示又は音声案内付エレベーターがある	次のいずれかに該当するもの（いずれか一つでも可）。
			①かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の開鎖を音声により知らせる装置を設置している
			②乗り場及びかご内の一般用の操作盤のボタンの内容の表示並びに乗り場の階名の表示について点字による表示をしている
			③乗り場には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設置している。又は、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設置している
観客席		車いす用観覧スペース 車いす用観覧スペースがある	車いす使用者が安定して利用できる客席のスペースがある。
		補聴設備 補聴設備（磁気ループ・赤外線システム等）がある	赤外線システムや磁気ループ等、聴覚障害者の聴力を補うための集団補聴設備等がある。
		（備考欄に記載）	* 補聴設備がある場合は、備考欄に、「小ホールに赤外線システム有」等、記載してください
		（親子室）	（備考欄に記載） 防音ガラスで仕切られ音声設備を備えた親子で観覧できる部屋（親子室）がある場合は、備考欄に、「大ホールに親子室有」等、記載してください
乳幼児コーナー		授乳室 授乳室がある	乳児に授乳を行うためのいすやベビーベッドを設置した部屋（授乳室）がある。
		プレイコーナー・託児室 プレイコーナー・託児室がある	乳幼児を遊ばせることができるスペース（プレイコーナー）や乳幼児を預けることができる部屋（託児室）がある。
その他		車いす貸出し 貸出し用車いすがある	
		ベビーカー貸出し 貸出し用ベビーカーがある	
		AED AED（自動体外式除細動器）を設置している	